



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

Демину И.В.

1984d-ivan@mail.ru

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юр. адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
Почт. адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178  
Телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88  
E-mail: [nw@szap.gosnadzor.ru](mailto:nw@szap.gosnadzor.ru)  
<http://szap.gosnadzor.ru>

ОКПО 33095180, ОГРН 5067847165018  
ИНН/КПП 7841340833/784101001

13.07.2020 № 240-10046

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О рассмотрении обращения**

Ваше обращение по вопросу внеочередной проверке знаний работника сменившего место работы, если у него имеется протокол проверки знаний по месту предыдущей работы, поступившее в Северо-Западное управление Ростехнадзора (вх. № 240/19464 от 03.07.2020), рассмотрено.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» проверка знаний правил работы в электроустановках до 1 октября 2020 года Управлением не проводится.

Имеющаяся проверка знаний правил работы в электроустановках, действующая на дату выхода вышеуказанного постановления Правительства Российской Федерации, продлевается и считается действующей до возобновления работы комиссий Ростехнадзора по проверке знаний правил работы в электроустановках.

Включение работника, имеющего действующий протокол проверки знаний правил работы в электроустановках другой организации, в состав комиссии возможно при соответствии присвоенной ему группы по электробезопасности классу напряжения электроустановок Вашей организации, а также при соблюдении выполнения требований к электротехническому персоналу и его подготовке, включая все обязательные формы работы с персоналом, изложенные в главе 1.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6.

Заместитель руководителя

Р.А. Дудка